

Produkt-Überwachungsbericht Nr.: _____

Name des Ausführenden:

Objekt mit Anschrift:

Datum:

Herstellwerk:

Anzahl Türen:

Überwachungszeichen-Nr.:

Inspektionsbericht-Nr.:

Inspektor/in:

Nichtzutreffendes bitte streichen

eingesehen am:

El₂-60 C5 S_a / S₂₀₀ "WICSTYLE 77FP" EXAP-Bericht Nr. 15-003746-PR01 des Ift Rosenheim vom 17.09.2018

Die Kennzeichnung bezieht sich in gleicher Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberlicht und Seitenteil(e).

Geprüftes Türmaß:

Rahmenaußenmaß RAM: Breite x Höhe:

Anschlag nach DIN: links / rechts*

komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:

Breite x Höhe:

"WICSTYLE 77FP" EI2-60 C5 Sa / S200

* = nicht zutreffendes streichen (Nicht zutreffende Baugruppen können ggf. komplett gestrichen werden!)

lfd.-Nr.:	Bezeichnung	Größe / Artikelnummer	E-B, S.x: Seite des EXAP-Berichtes E-A S. y: Seite der Anlage des EXAP-Berichtes	Ist	Bemerkung		
1.0 Maßkontrolle Zusammenbau Tür							
1.1	Rahmenaußenmaß	Breite	≤ 2500 mm				
		Höhe	≤ 3500 mm				
1.2	Lichte Durchgangsmaße	Breite	400 - 2490 mm				
		Höhe	400 - 2490 mm				
1.3	Flügelaußenmaß	Breite	410 - 1400 mm		Bei Voll-AP-Funktion mind. 700 mm		
		Höhe	410 - 2500 mm				
1.4	Luftspaltkontrolle / Schattenfugen auf Bandseite gemessen	oben	6 ± 1mm		Auf Baustelle überprüfen!		
		links	6 ± 1mm				
		rechts	6 ± 1mm				
		unten	9 ± 2mm				
2.0 Maßkontrolle Zusammenbau Seitenteil(e), Oberteil							
2.1	Seitenteil links	Breite	≤ 1500 mm		mit Seitenteil und / oder Oberteil nicht klassifiziert -> nur C5		
		Höhe					
2.2	Seitenteil rechts	Breite	≤ 1500 mm				
		Höhe					
2.3	Oberteil	Breite					
		Höhe	≤ 1000 mm				
3.0 Blendrahmen Tür							
3.1	Profile	Bandseite	Blendrahmen	1021351	E-A, S 2		
			Blendrahmen	1021354	E-A, S 8	kein C5, kein EI60	
			Blendrahmen	1020458	E-A, S 2		
			Blendrahmen	1021361	E-A, S 2	kein C5, kein EI60	
		Schliesseite	Blendrahmen	1021351	E-A, S 2		
			Blendrahmen	1021354	E-A, S 8	kein C5, kein EI60	
			Blendrahmen	1020458	E-A, S 2		
			Blendrahmen	1021361	E-A, S 2	kein C5, kein EI60	
Profile	oben (Sturz)	Blendrahmen	1021351	E-A, S 2			
		Blendrahmen	1021354	E-A, S 8	kein C5, kein EI60		
		Blendrahmen	1020458	E-A, S 2			
		Blendrahmen	1021361	E-A, S 2	kein C5, kein EI60		
3.2	Eck- oder T-Verbinder	Art.-Nr.:	E-B, S 13 - 14	Ja			
3.3	Dämmplatten in Rahmenprofil	___ Stück	E-A, S 2 - 13		Profilkombination beachten!		
3.4	Dichtstreifen im Türfalz	___ Stück	E-A, S 2 - 13	Ja			
3.5	Bodenschwelle		E-A, S 5				
3.6	Blendrahmenbefestigung, Abstände siehe 02-1010 und Einbauanleitung Seite 4 f	Dübel / Anker / Schrauben*	E-B, S 67 - 69	Ja			
3.7	Anschlagdichtung dreiseitig		E-B, S 13	Ja			

4.0 Flügelrahmen					
4.1	Flügelprofil	1021356	E-A, S 10		kein S200, kein C5
	Flügelprofil	1021357	E-A, S 4		
	Flügelprofil	1021358	E-A, S 4		
	Flügelprofil	1021359	E-A, S 10		kein S200, kein C5
	Flügelprofil	1020444	E-A, S 4		
	Flügelprofil	1020445	E-A, S 4		
	Eckverbinder	Art.-Nr.:	E-B, S 13 - 14		
	Schalenhalter		E-B, S 11 - 12	Ja	
4.2	Sockelprofil	1021353	E-A, S 3		
	Sockelprofil	1020459	E-A, S 3		
	Sockelprofil	1020463	E-A, S 3		
	T-Verbinder mit 4030187	4060014	E-B, S 14		
	wahlweise		E-B, S 14		
	Schalenhalter		E-B, S 11 - 12		
Brandschutzplatte profilabhängig		E-A, S 3	Ja		
4.3	Glasteilende SprossenprofileSt. waagr.,St. senkr., St. schräg	1021364	E-A, S 5		Max. 3 St. waagr. und 1 St. senkr. Wahlweise geklebt
	Glasteilende SprossenprofileSt. waagr.,St. senkr., St. schräg	1021365	E-A, S 5		
	Glasteilende SprossenprofileSt. waagr.,St. senkr., St. schräg	1021367	E-A, S 5		kein EI60
	T-Verbinder	4060004	E-B, S 14		
	wahlweise		E-B, S 14		
	Schalenhalter	4080201/4080202	E-B, S 11 - 12		
	Brandschutzplatte profilabhängig		E-A, S 3	Ja	
4.4	Anschlagdichtung dreiseitig		E-B, S 13	Ja	
5.0 Rahmenprofile Seitenteil(e), Oberteil					
	Rahmenprofil	1021351	E-A, S 2		mit Seitenteil und / oder Oberteil nicht klassifiziert -> nur C5
	Rahmenprofil	1021354	E-A, S 8		
	Rahmenprofil	1020458	E-A, S 2		
	Rahmenprofil	1021361	E-A, S 2		
	Eck-/ T-Verbinder		E-B, S 14		
	Schalenhalter	4080201/4080202	E-B, S 11 - 12		
	Brandschutzplatte profilabhängig		E-A, S 3	Ja	
5.2	Sockelprofil	1021353	E-A, S 3		
	Sockelprofil	1020459	E-A, S 3		
	Sockelprofil	1020463	E-A, S 3		
	T-Verbinder mit 4030187	4060014	E-B, S 14		
	wahlweise		E-B, S 14		
	Schalenhalter		E-B, S 11 - 12		
Brandschutzplatte profilabhängig		E-A, S 3	Ja		
5.3	Glasteilende Sprossenprofile	1021365	E-A, S 5		
	Glasteilende Sprossenprofile	1021367	E-A, S 5		
	Glasteilende Sprossenprofile	1021369	E-A, S 5		
	T-Verbinder	4060004	E-B, S 14		
	wahlweise		E-B, S 14		
	Schalenhalter	4080201/4080202	E-B, S 11 - 12		
Brandschutzplatte profilabhängig		E-A, S 3	Ja		

6.0 Beschlüge und Zubehör					
6.1	Alu-Rollenbänder =St./Fl. Mindestens 2 St. erforderlich		E-A, S 58 - 59		
	Edelstahl-Rollenbänder =St./Fl. Mindestens 2 St. erforderlich		E-A, S 58 - 59		
	Aufschraubtürbänder=...St./Fl. Mindestens 2 St. erforderlich		E-A, S 58 - 59		
	Einbaupositionen Band		E-A, S 58 - 59	Ja	
6.2	Bandseitensicherung = 3 St./Fl.		E-A, S 59 - 60	Ja	Mit Schließblech
6.3	Fallen-Riegelschloss		E-A, S 20 - 46		
	AP-Fallen-Riegelschloss		E-A, S 20 - 46		
	Schließplatte		E-A, S 20 - 46		
	Schließplatte wahlweise		E-A, S 20 - 46		
	Schnappriegel mit Schließblech		E-A, S 20 - 46		
	Schaltenschloss mit Schließblech		E-A, S 20 - 46		
	Falzabstützung		E-A, S 20 - 46		
6.4	Elektr. Türöffner:		E-A, S 49 - 50		
	Einbau vertikal		E-A, S 49 - 50		
	Einbau oben horizontal		E-A, S 49 - 50		
6.5	Türdrücker:		E-B, S 51 - 55		
	Fabrikat:		E-B, S 51 - 55		
	Panik-Griffstang		E-B, S 51 - 55		nach DIN EN 1125
	Fabrikat:		E-B, S 51 - 55		nach DIN EN 1125
	Drückerstift, ungeteilt / geteilt / kurz		E-B, S 51 - 55		
	Rammschutz/Schutzstange, Fabr.:		E-B, S 51 - 55		
6.6	Türschliesser DIN EN 1154 bzw. automatischer Türantrieb				
	Fabrikat:	Typ:	E-B, S 56 - 57		
	Befestigungsart:				
	Normalmontage Bandseite (B)	/	E-B, S 56 - 57		
	Kopfmontage Bandseite (A)		E-B, S 56 - 57		
	Kopfmontage Bandgegenseite (C)		E-B, S 56 - 57		
Normalmontage Bandgegenseite (D)	E-B, S 56 - 57				
Innenliegend	E-B, S 56 - 57				
6.7	Montageplatte			Ja	
6.8	Einnietmuttern bei Panik-Griff- oder Druckstange in den Profilen				
6.9	Sonstige Beschlag- bzw. Einbauteile:		E-B, S 60 - 61		
	Verdeckt liegender Kabelübergang		E-B, S 60 - 61		
	Aufgesetzter Kabelübergang		E-B, S 60 - 61		
	Türkontakt		E-B, S 60 - 61		
	Riegelschaltkontakt		E-B, S 60 - 61		
7.0 Verglasung - Füllung					
7.1	Pilkington, Pyrostop 60-....		E-B, S 62		
	Glas Trösch Fireswiss Foam 60-...		E-B, S 62 - 63		
	Vetrotech Contraflam 60 ...		E-B, S 63		
7.2	Paneel, PROMAXON, Typ A, ≥ 40 mm mit LM-Blech		E-B, S 67		
	Paneel, PROMAXON, Typ A, ≥ 40 mm, 3 x 12mm Promaxon A, beide Seiten mit LM-Blech >2 mm dick				
7.3	Brandschutzstreifen	199174	E-B, S 66 - 67	Ja	Falzbereich
7.4	Glasleisten		E-B, S 63 - 65	Ja	
7.5	Verglasungsdichtung aussen	4010065	E-B, S 66	Ja	
	Verglasungsdichtung innen		E-B, S 66	Ja	

